

Бекітемін
«Ақтөбе қаласының білім бөлімі» ММ,
«№34 орта мектебі» КММ-нің
директоры Айзакова А. Ж.
«02» _____ 2024 года



**«Ақтөбе қаласының білім бөлімі» ММ «№34 орта мектебі» КММ және оған қарасты
аумақта өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулық**

1. Жалпы ережелер

- 1.1. Осы нұсқаулық «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» техникалық регламентін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2021 жылғы 17 тамыздағы №405 бұйрығы мен «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандаты №55 бұйрығымен.
- 1.2. Нұсқаулық барлық қызметкерлердің қолдану және орындау үшін міндетті:
- адамдардың өмірі мен денсаулығын қорғау;
 - адамдарға өрттің қауіпті факторларының, оның ішінде олардың қайталама көріністерінің әсерін болдырмау;
 - мүлікті қорғау;
 - қоршаған ортаны қорғау және қорғау.
- 1.3. «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» ММ «№34 орта мектебі» КММ-дегі өртке қарсы жай-күйі үшін жауапкершілік тисті материалдық жауапты тұлғаларға жүктеледі, дәліздердің, үй-жайлардың және жалпы пайдалану орындарының өртке қарсы жай-күйі үшін жауапкершілік «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» ММ «№34 орта мектебі» КММ-дегі өрт қауіпсіздігі үшін жауапты тұлғаға жүктеледі.
- 1.4. «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» ММ «№34 орта мектебі» КММ қызметкерлері кіріспе өртке қарсы нұсқамадан және жұмыс орнында алғашқы нұсқамадан өткеннен кейін, ал жұмыс ерекшелігі өзгерген кезде - жоспардан тыс нұсқамадан өткеннен кейін ғана жұмысқа жіберіледі. Өрт қауіпсіздігі бойынша қайталама нұсқамалар жартыжылдықта кемінде бір рет кезеңділікпен жүргізіледі.
- 1.5. Жарты жылда кемінде бір рет барлық қызметкерлерді эвакуациялау бойынша жаттығу сабақтарын өткізу қажет.
- 1.6. Осы нұсқаулық талаптарының сақталуын бақылау «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» ММ «№34 орта мектебі» КММ-де өрт қауіпсіздігі үшін жауапты тұлғаға жүктеледі.
- 1.7. Өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықтың бұзылуына кінәлі адамдар қолданылып жүрген заңдарға сәйкес тәртіптік, әкімшілік, қылмыстық және өзге де жауапкершілікте болады.

2. Аумақты, ғимараттарды, үй-жайларды, эвакуациялық жолдарды күтіп ұстау

- 2.1. Ұйым аумағын таза ұстау қажет. Жанғыш материалдардың қалдықтары, құлаган жапырақтар мен құрғақ шөптерді үнемі тазалап, алып тастау керек.
- 2.2. Өрт сөндіру көздеріне жолдар, өту жолдары мен кіреберістер, сондай - ақ өрт сөндіру құралдары мен жабдықтарына кіру жолдары әрқашан бос, жарамды күйде ұсталуы, ал қыста - қар мен мұздан тазартылуы тиіс.
- 2.3. Ұйым аумағында от жағуға, қоқыс жағуға жол берілмейді.
- 2.4. Барлық өту жолдары, эвакуациялық жолдар және ғимараттан шығу жолдары бос болуы тиіс. Ғимарат жарық беретін "шығу" нұсқағыштарымен, эвакуация кезіндегі жол тақтайшаларымен, эвакуация жоспарларымен, көрінетін жерлерде орналастырылған, шұғыл қызметтерді шақыру телефондары бар тақтайшалармен камтамасыз етілуі тиіс.
- 2.5. Корпустарда оқу процесін камтамасыз ету үшін қажетті заттар мен керек-жарақтарды ғана орналастыру керек.

2.6. Үй-жайларда немесе осы мақсат үшін арнайы бөлінген үй-жайларда орналастырылған аспаптар, керек-жарақтар мен құралдар шкафтарда, стеллаждарда немесе тұрақты орнатылған тіреулерде сақталуы тиіс.

2.7. Сабак аяқталғаннан кейін ұйым қызметкерлері үй-жайларды мұқият қарап, анықталған кемшіліктерді жоюға, электр желісін токтан ажыратуға және үй-жайларды кілтпен жабуға тиіс.

2.8. «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» ММ «№34 орта мектебі» КММ ғимаратының жанында темекі шегуге қатаң тыйым салынады.

2.9. «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» ММ «№34 орта мектебі» КММ ғимаратына тыйым салынады:

- құрылыс нормалары мен ережелерінің талаптарынан ауытқи отырып, үй-жайларды қайта жоспарлауды жүргізу;
- үй-жайлардағы үстелдердің санын ғимарат салынған жобада көзделген санынан артық ұлғайту;
- эвакуациялау жолдарының (рекреациялар, баспалдақ торлары, фойе, вестибюльдер, дәліздер және т. б.) қабырғалары мен төбелерін әрлеу үшін жанғыш материалдарды пайдалануға;
- адамдардың болуына байланысты үй-жайлардың, сондай-ақ саты торларының, дәліздердің, холлдар мен вестибюльдердің терезелеріне торлар, жалюздер және осыларға ұқсас алынбайтын күннен қорғайтын, сәндік және сәулет құрылғыларын орнатуға;
- түсіруге есік төсемінің ойықтарында, байланыстыратын дәліздер сатылық бөлімшелер мен жасушалары;
- эвакуациялық шығу есіктерін қағу, эвакуациялық жолдар мен шығу жолдарын жиһазбен, жабдықпен және т. б. үймелеу;
- үй-жайларды жылыту үшін стандартты емес (қолдан жасалған) жылыту құралдарын қолдану;
- электр плиталарын, су қайнатқыштарды, электр шәйнектерін, газ плиталарын және т. б. тамақ дайындауға және еңбекке үйретуге арналған құрылғыларды пайдалануға (арнайы жабдықталған үй-жайларды қоспағанда);
- ғимаратта жылытқыштарды пайдалану;
- эвакуациялау жолдарында айналар орнатуға және жалған есіктер орнатуға;
- ғимараттарда адамдар болған жағдайда отпен жүргізілетін, электрмен дәнекерлейтін және өрт қауіпті жұмыстардың басқа да түрлерін жүргізу;
- электр шамдарын қағазбен, затпен және басқа жанғыш материалдармен ораңыз;
- жарықтандыру шамдар, керосин шамдар мен шамдар үшін пайдаланыңыз;
- тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды қолдана отырып, үй-жайларды тазалау, бөлшектер мен жабдықтарды тазалау;
- тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды канализацияға төгу;
- жылыту, сумен жабдықтау, кәріз жүйелерінің құбырларын және т. б. жылытуды ашық отты қолдана отырып жүргізу;
- жертөле және цоколь қабаттарында тез тұтанатын сұйықтықтарды, жанғыш материалдарды сақтау және қолдану. Жарылғыш заттар, пиротехникалық құрылғылар, аэрозоль орамындағы тауарлар және басқа да жарылыс қаупі бар заттар мен материалдар;
- жұмыс орындарында және шкафтарда сақтау, сондай-ақ пайдаланылған сүрту материалдарын арнайы киімнің қалтасына қалдыру;
- желіге қосылған радиоқабылдағыштарды, теледидарларды және басқа да электр аспаптарын қараусыз қалдыруға.

3. Жылыту, желдету және желдету жүйелеріне қойылатын талаптар ауаны баптау

3.1. Жылыту маусымы басталар алдында ұйымның барлық жылыту, желдету және ауа баптау аспаптары мен жүйелері тексерілуі және жөнделуі тиіс.

3.2. Желдету және ауаны баптау жүйелерін пайдалану кезінде тыйым салынады:

- от бөгейіш құрылғыларды ажырату;

- ауа өткізгіштер мен зонттарда жиналған май шөгінділері мен басқа да жанғыш заттарды жағуға;
- шығару арналарын, тесіктер мен торларды жабыңыз;
- егер сорып шығатын шкафта орындалатын операцияларға қатысы жоқ заттар, материалдар мен жабдықтар болса, сондай-ақ оның ақаулығы мен желдеткіш жүйесі ажыратылған жағдайда, онда жұмыстар жүргізуге.

4. Электр қондырғыларына қойылатын талаптар

4.1. Ұйымда пайдаланылатын электр желілері мен электр жабдықтары, сондай-ақ оларды пайдалану қағидалары қолданыстағы электр қондырғыларын орнату қағидаларының, Электр қондырғыларын техникалық пайдалану қағидаларының және электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидаларының талаптарына жауап беруі тиіс..

4.2. Сымдар мен кәбілдердің талсымдарын жалғау, ұштау және тармақтау престеу, дәнекерлеу немесе арнайы қысқыштардың көмегімен орындалуы тиіс.

4.3. Тасымалданатын шамдар қорғаныш шыны қалпақтармен және металл торлармен жабдықталуы және штепсельді розеткалары бар жарықтандыру қораптарынан қосылуы тиіс.

4.4. Электр қозғалтқыштары үнемі шаңнан тазартылуы тиіс.

4.5. Электр қондырғыларын пайдалану кезінде тыйым салынады:

- зақымдалған немесе жоғалған қорғаныс қасиеттері бар кабельдер мен сымдарды қолданыңыз;
- оқшауланбаған ұштары бар электр сымдары мен кабельдерді кернеуде қалдыру;
- зақымдалған розеткаларды, ажыратқыштарды, ажыратқыштарды және басқа да ақаулы электр аспаптарын пайдалануға;

- электр желілерін төсеу үшін радио және телефон сымдарын қолданыңыз.

4.6. Электр желілері мен электр аппараттарындағы ұшқын мен қысқа тұйықталу тудыруы мүмкін барлық ақаулықтар дереу жойылуы тиіс.

4.7. Электр энергиясы ажыратылған жағдайда кезекші бекетінде электр фонарьлары сақталуы тиіс. Оларды сақтау және жұмыс жағдайында ұстау жауапкершілігі директордың әкімшілік - шаруашылық бөлігі жөніндегі орынбасарына жүктеледі.

5. Өрт автоматикасы қондырғыларын пайдалануға қойылатын талаптар

5.1. Өрт автоматикасы қондырғылары автоматты режимде пайдаланылуы және тәулік бойы жұмыс жағдайында болуы тиіс.

5.2. Жүргізілуі оларды ажыратуға байланысты қондырғыларға техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу жөніндегі жұмыстарды орындау кезеңінде ұйым әкімшілігі қондырғылармен қорғалатын үй-жайлардың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және бұл туралы өрт күзетіне хабарлауға тиіс.

5.3. Өрт автоматикасы қондырғыларын пайдалану кезінде рұқсат етілмейді:

- бақылау - сигнал беру құрылғылары мен аспаптарына кіреберістерді үймелеу;
- материалдарды суландырғыштарға дейін 0,9 м-ден және хабарлағыштарға дейін 0,6 м-ден кем қашықтықта қоймалау;
- детекторларға бояу, ақтау, сылақ және басқа да қорғаныс жабындарын жағыңыз.

6. Алғашқы өрт сөндіру құралдарына қойылатын талаптар

6.1. Объектілер ғимарат пен үй-жайлардың жабдықталуына қарамастан алғашқы өрт сөндіру құралдарымен өрт сөндіру қондырғыларымен және өрт крандарымен жаракталады. Алғашқы өрт сөндіру құралдарымен қамтамасыз ету, олардың техникалық жай-күйі және уақтылы қайта зарядтау жауапкершілігі директордың әкімшілік-шаруашылық жұмысы жөніндегі орынбасарына жүктеледі.

6.2. Өрт сөндіргіштер оларға тікелей күн сәулесінің және атмосфералық жауын-шашынның түсуін, сондай-ақ жылыту және жылыту аспаптарының тікелей әсерін болдырмайтын оңай қол жетімді жерлерде орналасуы тиіс.

6.3. Қол өрт сөндіргіштер орналастырылады:

- еденнен өрт сөндіргіш иінітірегіне дейін 1,5 м аспайтын биіктікте тік конструкцияларға ілу арқылы;

• өрт шкафтарына өрт крандарымен бірге, арнайы тумбаларға немесе өрт стендтеріне орнату арқылы.

6.4. Өрт сөндіргіштерді жөндеуге байланысты оларды қайта зарядтау және техникалық қызмет көрсету кезеңінде олардың орнына резервтік қордан өрт сөндіргіштер орнатылуы тиіс.

6.5. Оларды жөндеуге байланысты өрт сөндіргіштерді пайдалану және оларға техникалық қызмет көрсету кезінде олардың орнына резервтік қордан өрт сөндіргіштер орнатылуы тиіс.

6.6. Алғашқы өрт сөндіру құралдарын шаруашылық және өрт сөндірумен байланысты емес өзге де қажеттіліктер үшін пайдалануға тыйым салынады.

7. Жұмыс аяқталғаннан кейін ғимарат пен үй-жайларды тексеру және жабу тәртібі

7.1. Үй-жайларда үй-жайларды қарау мен жабудың белгіленген тәртібін сақтау қажет.

7.2. Үй-жайдың өртке қарсы қауіпсіздігіне жауапты қызметкер жұмыс күні аяқталғаннан кейін:

- үй-жайды қарап шығу және өрттің туындауы мүмкін себептерінің жоқтығына көз жеткізу;

- тәулік бойы жұмыс істейтіндер мен кезекші жарықтандыруды қоспағанда, барлық электр тұтынушыларды қамтамасыз етіңіз;

- терезелер мен желкөздердің жабылуын тексеру;

- үй-жайды жабу, кілтті күзет постына тапсыру, кілттерді беруді және қайтаруды есепке алу журналына қол қою.

7.3. Үй-жайлар оларды тексергеннен және барлық өрт қаупі бар кемшіліктер жойылғаннан кейін ғана жабылуы мүмкін. Тексеруші жоя алмайтын кемшіліктер туралы соңғысы тиісті шаралар қабылдау үшін директордың қауіпсіздік жөніндегі орынбасарына дереу хабарлауға міндетті.

7.4. Ақаулы электр желілері мен электр жабдықтары өрт қауіпсіз күйге келтірілгенге дейін дереу ажыратылуы тиіс.

7.5. Ақаулықтар және (немесе) авариялық жағдайлар анықталған кезде қызметкерлер мекеме әкімшілігін хабардар етуге, білім алушылардың авариялық үй-жайда болмауын қамтамасыз етуге міндетті.

8. Өрт туындаған жағдайдағы іс-қимыл тәртібі

8.1. Өрт шыққан жағдайда қызметкерлердің және өрт сөндіруге тартылатын адамдардың іс-әрекеттері бірінші кезекте адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, оларды эвакуациялауға және құтқаруға бағытталуы тиіс.

8.2. Өртті немесе оның белгілерін (түтіндеу, жану немесе бықсу иісі, температураның жоғарылауы және т. б.) анықтаған әрбір қызметкер:

- бұл туралы дереу "101", "102" телефондары арқылы хабарлау;

- адамдарды өрт туралы хабардар ету жүйесін іске қосу, көшіру жоспарына сәйкес балаларды ғимараттан қауіпсіз орынға көшіруге басқа адамдарды тарту және өзіне кірісу;

- қажет болған жағдайда ғимаратты электрмен жабдықтауды өшіру;

- мақсатқа сай болған жағдайда өртті алғашқы өрт сөндіру құралдарымен сөндіруге кірісу;

- мүмкіндігінше ғимараттан ең құнды мүлік пен құжаттарды шығару.

Өрт қауіпсіздігі үшін жауапты Мамбеталина А. К.

